RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Île-de-France
Délégation départementale de Seine-Saint-Denis

Service Santé environnement
Courriel : ars-dd93-cssm-eau@ars.sante.fr
Téléphone : 01 41 60 71 25

Destinataire(s) :
MAIRIE DE BONDY
REGIE PUBLIQUE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT D'EST ENSEMBLE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

REGIE EST ENSEMBLE

Commune de : BONDY

Prélèvement et mesures de terrain du **07/10/2026 à 10h02** pour l'ARS, par le laboratoire :
EUROFINS HYDROLOGIE ÎLE DE FRANCE - SITE DE COURTABŒUF, qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : EST ENSEMBLE NEUILLY (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : S.01. ECOLE TERRE SAINT BLAISE - SANITAIRES COTE SELF
Code point de surveillance : 0000003370 Code installation : 004252 Type d'analyse : A2
Code Sise analyse : 00149697 Référence laboratoire : 26V056324-002 Numéro de prélèvement : 09300150142

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le vendredi 16 octobre 2026

Pour le Directeur Général et par délégation,
Pour le Directeur de la Délégation départementale de l'Essonne
ARS Ile-de-France et par délégation,
L'Ingénieur d'études sanitaires,

Signé Marie-Noëlle FRISCH

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Contexte Environnemental						
Température de l'eau	20,3	°C				25,0
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Couleur (qualitatif)	normal	sans objet				
Saveur (qualitatif)	normal	sans objet				
Equilibre Calco-carbonique						
pH	7,7	unité pH			6,5	9,0
Résiduel de traitement						
Chlore libre	0,30	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,37	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Bactériologie						
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Aspect (qualitatif)	normal	sans objet				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,10	NFU				2
Chlorures	26,3	mg/L				250
Conductivité à 25°C	522	µS/cm			200,0	1100
Sulfates	43,5	mg/L				250
Equilibre Calco-carbonique						
pH	7,8	unité pH			6,5	9,0
Titre alcalimétrique complet	18,1	°f				
Titre hydrotimétrique	18,1	°f				
Oxygène et matières organiques						
Carbone organique total	0,94	mg(C)/L				2
Paramètres azotés et phosphorés						
Ammonium (en NH4)	0,014	mg/L				0,1
Nitrates (en NO3)	7,11	mg/L		50,0		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,5		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,14	mg/L		1,0		
Sous produits de la désinfection						
Bromoforme	1,16	µg/L		100		
Chlorodibromométhane	4,95	µg/L		100		
Chloroforme	2,63	µg/L		100		
Dichloromonobromométhane	4,30	µg/L		100		
Trihalométhanes (4 substances)	13,0	µg/L		100		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1